

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00324-24
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 26 вересня 2024 до 13 вересня 2027
Term of validity is from

10393
Сертифікація
продукції

Продукція
Production

Труби Wavin, Wavin Екоplastik для будівництва мереж стисненого повітря, холодного (в тому числі для господарського, питного) водопостачання, гарячого водопостачання та водяного опалення будинків та споруд (6 позицій згідно з додатком)

3917

код УКТ ЗЕД

код ДКПІ

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

п.п. 6.2.1, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2 (Таблиця 12, рядки 1, 2, 4), 7.3 (Таблиця 13, рядки 1, 3), 7.4.1 ДСТУ Б В.2.7-14:2005 (EN ISO 15874-2:2003, MOD) "Будівельні матеріали. Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови" та до стійкості труб та з'єднань труб з фітінгами, що визначають придатність системи до використання згідно п. 5.2 ДСТУ Б EN ISO 21003-5:2011 (EN ISO 21003-5:2008, IDT) "Системи трубопроводів з багатопрових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 5. Придатність системи до використання за призначенням"

Виробник (и)
Producer (s)

"WAVIN Czechia" s.r.o., Rudeč 848, Kostelec nad Labem, 277 13, Чеська Республіка

Сертифікат видано
Certificate is issued on

"WAVIN Czechia" s.r.o., Rudeč 848, Kostelec nad Labem, 277 13, Чеська Республіка

Додаткова інформація
Additional information

Труби Wavin, Wavin Екоplastik для будівництва мереж стисненого повітря, холодного (в тому числі для господарського, питного) водопостачання, гарячого водопостачання та водяного опалення будинків та споруд (6 позицій згідно з додатком), що виготовляються серійно з 14 вересня 2024 до 13 вересня 2027 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065, атестат акредитації 10393 чинний до 14.03.2026
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі
On the grounds of

Протоколів випробувань №№ 1466/12, 1466/13, 1466/14, 1466/11 від 26.07.2024 виданих ЦТ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, стат про акредитацію № 202334 від 24 жовтня 2023, акту обстеження виробництва № 386-Б/СО від 09.07.2024

Керівник органу оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
М.П./Stamp

Олександр ГУБЕРНАТОР

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00324-24
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 26 вересня 2024 до 13 вересня 2027
Term of validity is from

10393
Сертифікація
продукції

Труби Wavin та Wavin Ekoplastik:

1. Труби Wavin PP-R PN 10, Wavin PP-R PN 16, Wavin PP-R PN 20, Wavin Ekoplastik PP-R з поліпропілену PP-R (ПП-80 тип 3) номінальними діаметрами $dn=16-125$ мм.
2. Труби Wavin PP-RCT Basalt, Wavin Ekoplastik FIBER BASALT PLUS армовані тришарові з поліпропілену PP-RCT(тип 4)/PP-RCT(тип 4)+BF/PP-RCT(тип 4), стандартного розмірного відношення SDR 7,4 номінальними діаметрами $dn=20-63$ мм, стандартного розмірного відношення SDR 9 номінальними діаметрами $dn=75-125$ мм.
3. Труби Wavin PP-RCT STABI, Wavin Ekoplastik STABI PLUS армовані тришарові з поліпропілену PP-RCT (тип 4)/AL/PP-R (ПП-80 тип 3), стандартного розмірного відношення SDR 7,4 номінальними діаметрами $dn=16-63$ мм, стандартного розмірного відношення SDR 9 номінальними діаметрами $dn=75-110$ мм.
4. Труби Wavin PP-RCT EVO PLUS, Wavin Ekoplastik EVO PLUS з поліпропілену PP-RCT (тип 4), стандартного розмірного відношення SDR 7,4 номінальними діаметрами $dn=16-25$ мм.
5. Труби Wavin PP-RCT EVO, Wavin Ekoplastik EVO з поліпропілену PP-RCT (тип 4), стандартного розмірного відношення SDR 9 номінальними діаметрами $dn=32-125$ мм, стандартного розмірного відношення SDR 11 номінальними діаметрами $dn=160-250$ мм.
6. Труби Wavin PP-RCT BASALT CLIMA, Wavin Ekoplastik FIBER BASALT CLIMA армовані тришарові з поліпропілену PP-RCT (тип 4)/PP-RCT(тип 4)+BF/PP-RCT (тип 4) стандартного розмірного відношення SDR 9 номінальними діаметрами $dn=20-25$ мм, стандартного розмірного відношення SDR 11 номінальними діаметрами $dn=32-100$ мм.

Всього: 6 (шість) позицій

Директор органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище)/(signature, initials, family name)
М.П./Stamp